



Gmina Zawady
Plac Wolności 12
16-075 Zawady
tel.: 85 714 00 28, faks 85 714 00 28 wew. 31

GMINA ZAWADY
16-075 Zawady, Plac Wolności 12
tel./fax 85 714 00 28
NIP 9662088636, Regon 450670077

Zawady, dn. 2020-07-03

Wykonawcy

OO.271.5.2020

W związku z zapytaniem jednego z Wykonawców Wójt Gminy Zawady reprezentujący Gminę Zawady jako zamawiającego w postępowaniu na: „Przebudowę drogi gminnej nr 105585B Nowe Krzewo – Stare Krzewo odc. 1”, przekazuje, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), treść zapytania i odpowiedzi:

1. Prosimy o wskazanie jakiego typu folii odblaskowej należy użyć do znaków drogowych

Odpowiedź: Folia odblaskowa TYP II

2. Prosimy o potwierdzenie, że do podbudowy z kruszywa łamanego należy zastosować kruszywo o przekruszeniu C50/30

Odpowiedź: Potwierdzamy przekruszenie C50/30

3. Wnosimy o zmianę zapisów § 7 ust. 1 ppkt b) umowy odnośnie kar za opóźnienie na kary za zwłokę. Zwracamy uwagę, że kary za opóźnienie, są to kary za wszelkie opóźnienia również z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Takie zapisy umowy są sprzeczne z zasadami równego traktowania Wykonawcy z Zamawiającym jak również z zasadami uczciwej konkurencji (sygn. akt KIO 2163/17).

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 1 ppkt b) umowy, który otrzymuje brzmienie: „b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w trakcie użytkowania, lub stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych w wysokości

0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad;”.

4. Według opisu technicznego lokalne zniżenia istniejącej niwelety należy wyrównać warstwą wyrównawczą w celu prawidłowego odprowadzenia wody. Brak jest tej pozycji w przymiarze. Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą wykonania warstwy wyrównawczej.

Odpowiedź: Nie zachodzi potrzeba wyrównywania masą bitumiczną wyrównanie będzie wykonane z pozycji przedmiarowej: „Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny)”

WOJT
Krzysztof Wądołowski