

ZK1



ZK1



ZK-PWP



ZK-PWP



UKŁAD SIECI: TN-S
OBUDOWA: ESTRODUR (UV),
STOJĄCA, IP44, IK10
KOLOR: czarny
wyposażona w zamek
ZASILANIE I ODPŁYWY:
OD DOŁU, KABLOWE
Obudowa malowana na kolor czarny

Przy odbiorach pożarowych w terenie zewnętrznym układać
kable typu YKY. Po wprowadzeniu do budynku kabel NHXH.

Kable aluminiowe podłączać poprzez zaprasowane końcówki oczkowe pod aparaty lub dedykowane złączki kablowe do kabli aluminiowych

BRANDSCHUTZ
EST. 1994

BIURO PROJEKTOWE ARTECH
Biuro Projektowe ARTECH Michał Wojno
ul. Moniuszki 19
18-300 Zambrów
tel. 692977702, e-mail artechmwojno@interia.pl
NIP: 7231629256; REGON: 200831090
www.artechmwojno.com.pl

TYTUŁ:

WYKONANIE SYSTEMU DETEKCJI POŻARU ORAZ GASZENIA MGŁĄ WODNĄ
W KOŚCIELE FILIALNYM PW. NARODZENIA NMP W CIBORACH KOŁACZKACH

instalacje elektryczne:
MGR INŻ. KRYSTIAN OLENDZKI
UPR. PROJEKT. PDL/0138/PBE/18

NAZWA RYSUNKU:

Schemat zasilania

DATA:	SKALA:	NR. RYS.
20.10.2023	-	ES01